

PROPIETARIO



VISADO

PROYECTO
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS EN BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER EN TORRE
GIRONA, CAMPUS NORTE DE LA U.P.C

SITUACION TORRE GIRONA
C/ JORDI GIRONA 31, Planta Baja,
08034 BARCELONA

PLANO
FALSO SUELO

ESQUEMA DE PCI REFORMADO

NUM. DE PLANO
1708-9.5

ESCALA (DIN-A3)

S/E

DIBUADO	23/01/2018	
COMPROB.	23/01/2018	

FACULTATIVO



Riesgo: Falso Suelo
6 Sprays (lavado de humos)
6 Sistemas DAU 20S-20-2
1 Detector VLC 005 VN

Riesgo: ambiente
10 Sprays
2 Sistema DAU 20R-30-4
1 Sistema DAU 20S-20-2
2 Detector VLP 002
1 Detector VLC 005 VN

Riesgo: Falso Suelo
2 Sprays (lavado de humos)
1 Sistema DAU 20S-20-2
1 Detector VLP 002 (en comun)

SALA TECNICA

Riesgo: ambiente
4 Sprays
1 Sistema DAU 20R-30-4
1 Detector VLP 002

